

ООО "АТЭК74"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
																											в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номеритоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ППТ, ММ, ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ППТ, ММ, ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел первичный электрообслуживания, шт., в том числе:										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Номер организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателе надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ООО "АТЭК74" г. Челябинск	КВЛ	КВЛ-10кВ от ТП №3652 до ТП №17	10 (10.5)	15,45 2022.01.24	16,20 2022.01.24	В	0.58	КВЛ 10 (10.5) кВ КВЛ 10 (10.5) кВ от ТП №3652 до ТП №17; ТП 10 (10.5) кВ ТП №17, КЛ 0.38 кВ КЛ 0.4 кВ от ТП №17 в сторону потребителя	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	Письмо от ОАО "МРСК-Урала"- "Челябинского" № ЧЭ/ЧЭС/01-27/1300 от 31.01.2022	3.4.9.1	4.13	0
2	ООО "АТЭК74" ООО "АТЭК74"	ТП	ТП-1418	6 (6.3)	16,00 2022.04.05	19,00 2022.04.05	В	3	ТП 6 (6.3) кВ ТП	ООО Стройбизнес Дрежда; ИП Мирясов	0	19	0	2	17	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	350	Письмо от ОАО "МРСК-Урала"- "Челябинского" № ЧЭ/ЧЭС/01-27/4288 от 13.04.2022	3.4.9.1	4.13	0
3	ООО "АТЭК74"	ТП	ТП-4658; ТП-4660	10 (10.5)	11,15 2022.07.15	12,40 2022.07.15	В	1.42	ТП 10 кВ	24	0	41	0	24	17	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	1230	Письмо от ОАО "МРСК-Урала"- "Челябинского" № ЧЭ/ЧЭС/01-22/8557 от 03.08.2022	3.4.9.1	4.13	0
4	ООО "АТЭК74"	ТП	ТП-4658; ТП-4660	10 (10.5)	14,56 2022.08.12	16,20 2022.08.12	В	1.4	ТП 10 кВ	24	0	41	0	24	17	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	1201	Письмо от ОАО "МРСК-Урала"- "Челябинского" № ЧЭ/ЧЭС/01-22/9452 от 29.08.2022	3.4.9.1	4.13	0

Директор ООО "АТЭК74"



А.В. Резниченко