

G_0005

**Укрупненные технические решения по объекту
Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ
(класс напряжения 6(10) кВ)**

- 1. Район строительства:** г. Челябинск
- 2. Перечень проектируемых объектов:** не требуется
- 3. Вид строительства:** Строительство
- 4. Стадийность проектирования:** не требуется
- 5. Основные технико-экономические показатели:**
 - 5.1. Замена приборов учета в 2026 году класс напряжения 6(10)кВ – 2 шт.
- 6. Объем работ:**
 - 6.1. Общие технические решения:
Замена приборов учета необходима в связи с истекшим МПИ (класс напряжения 6(10) кВ).
- 7. Выделение очередей и пусковых комплексов:**
Не требуется

Главный инженер
ООО «АТЭК74»

В.И. Матвеев